

4	в помещениях спортивного, гимнастического залах эксплуатируются светильники со снятыми рассеивателями, предусмотренными конструкцией светильника	п.п. "в" п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: Запрещается: обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;...	15.04.2014	
5	в помещении школы на втором этаже, эксплуатируются электропровода с видимыми нарушениями изоляции	пп. "а" п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: запрещается: эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;	15.04.2014	
6	не ведется специальный журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.478: Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. ...	15.04.2014	
7	в помещении школы не укомплектован пожарный щит	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 482 (приложение №6): Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем: ЩП-В класс В - Огнетушители порошковые (ОП) вместимостью, л/массой огнетушащего состава, килограммов 5/4 – 2шт., лом-1шт., ведро-1шт., асбестовое полотно-1шт., лопата штыковая-1шт., лопата совковая-1шт., ящик с песком 0,5 куб. метра	15.04.2014	
8	В помещении мастерской не проведена своевременная перезарядка огнетушителя	п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. ...	15.04.2014	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требованиями пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридическими лицами вправе обжаловать настоящее предписание в порядке установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Славгорода, г. Яровое, и Бурлинского,

Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национальных,

Табунского, Хабаровского районов по пожарному надзору

Максим Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«17» января 2014г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Бирюков И.В.; Копылов В.В.; Липин Т.В.
(должность, фамилия, инициалы)

«17» января 2014г.

Телефон доверия:

Сибирского регионального центра МЧС России: 8 (391) 298-55-47;

ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8 (3852) 65-82-19.